



**Quadro de cargas elétrico**

Circuito	Ambiente	Aparelho	Quant.	Potência (W)		Disjuntor	Fio (mm)	Fase (P.A.)	
				(A)	Parcial				
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 01 (CD-01)</b>									
-01	Hall externo	Lâmpada	3	100	300	1100	20	2,50	h
	Sanitário PDFF Fem	Lâmpada	2	100	200				
-02	Sanitário PDFF Fem	Tomada	1	100	100	1000	20	2,50	k
	Sanitário Masc.	Lâmpada	2	100	200				
-03	Sanitário Masc.	Tomada	1	100	100	1600	25	2,50	l
	Circulação	Lâmpada	1	100	100				
-04	Circulação	Tomada	1	100	100	1400	20	2,50	h
	Recepção	Lâmpada	2	100	200				
-05	Recepção	Tomada	8	100	800	1100	20	2,50	k
	Asses. de Imprensa	Lâmpada	1	100	100				
-06	Asses. de Imprensa	Tomada	6	100	600	1500	25	2,50	l
	Sala de Reuniões	Lâmpada	2	100	200				
-07	Sala de Reuniões	Tomada	7	100	700	1000	20	2,50	k
	Sala Parócos 1	Lâmpada	1	100	100				
-08	Sala Parócos 1	Tomada	6	100	600	1400	20	2,50	h
	Sala Parócos 2	Lâmpada	1	100	100				
-09	Sala Parócos 2	Tomada	6	100	600	1100	20	2,50	k
	Circulação	Lâmpada	5	100	500				
-10	Circulação	Tomada	3	100	300	1500	25	2,50	l
	Sanitário Femin.	Lâmpada	2	100	200				
-11	Sanitário Femin.	Tomada	1	100	100	1000	20	2,50	k
	Sanitário Masc.	Lâmpada	1	100	100				
-12	Sanitário Masc.	Tomada	1	100	100	1900	25	2,50	l
	Copa	Lâmpada	1	100	100				
-13	Copa	Tomada	2	100	200	1400	25	2,50	h
	Sanitário Masc.	Lâmpada	2	100	200				
-14	Sanitário Masc.	Tomada	1	100	100	1000	20	2,50	k
	Consultório	Lâmpada	1	100	100				
-15	Consultório	Tomada	6	100	600	1400	20	2,50	l
	Asses. Jurídica	Lâmpada	1	100	100				
-16	Asses. Jurídica	Tomada	6	100	600	1500	25	4,00	l
	Presidência	Tomada	6	100	600				
-17	Presidência	Lâmpada	1	100	100	1500	25	4,00	h
	Reserva	Ar-condicionado	1	1500	1500				
-18	Reserva	Ar-condicionado	1	1500	1500	1500	25	4,00	h
	Reserva	Ar-condicionado	1	1500	1500				
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 02 (CD-02)</b>									
-13	Secretaria	Lâmpada	1	100	100	1400	25	2,50	h
	Secretaria	Tomada	6	100	600				
-14	Circulação	Lâmpada	1	100	100	2700	25	2,50	k
	Circulação	Tomada	1	100	100				
-15	Lavabo	Lâmpada	2	100	200	1900	25	2,50	h
	Lavabo	Tomada	1	100	100				
-16	Arquivo	Lâmpada	1	100	100	1500	25	4,00	k
	Arquivo	Tomada	1	100	100				
-17	Plenário	Lâmpada	27	100	2700	1900	25	2,50	h
	Plenário	Tomada	19	100	1900				
-18	Reserva	Ar-condicionado	1	1500	1500	1500	25	4,00	k
	Reserva	Ar-condicionado	1	1500	1500				
-19	Reserva	Ar-condicionado	1	1500	1500	1500	25	4,00	h
	Reserva	Ar-condicionado	1	1500	1500				
<b>TOTAL</b>									
				28600					

**PROJETO ELÉTRICO**  
ESCALA 1/50

REV.	DATA	INDICAÇÃO	SUBSTITUIÇÃO	NOTA
<p>Proprietário: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE FREI ROGÉRIO</b> RUA MARCO ANTONIO DE FREI ROGÉRIO - SC CNPJ: 07.072.000/00-00</p> <p>Projeto: <b>PROJETO ELÉTRICO</b></p> <p>Projeto de Arquitetura: <b>LENORA ELISA BORSARINI</b> CREA 12134 10R RUA MARCO ANTONIO DE FREI ROGÉRIO - SC FONE 03334 2451758 + 9104-0018 e-mail: lenora@borsarini.com.br</p>				
<p>Projeto: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE FREI ROGÉRIO</b> RUA MARCO ANTONIO DE FREI ROGÉRIO - SC</p> <p>PROPRIETÁRIO: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE FREI ROGÉRIO</b></p> <p>PROJETO: <b>PROJETO ELÉTRICO</b></p> <p>PROJETO DE ARQUITETURA: <b>LENORA ELISA BORSARINI</b> CREA 12134 10R RUA MARCO ANTONIO DE FREI ROGÉRIO - SC FONE 03334 2451758 + 9104-0018 e-mail: lenora@borsarini.com.br</p>		<p>Rev. Técnico: <b>Arq. LENORA ELISA BORSARINI</b> CREA 12134 10R</p> <p>DATA: 08/01/10 ESCALA: 1/50 MODIFICAÇÃO: 01 PLANTA: 1/1</p> <p style="text-align: center;"><b>E C P H A P O S</b></p> <p>FOYER</p> <p style="text-align: center;"><b>08</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ARQUITETURA</b> <b>COMPUTAÇÃO GRÁFICA</b> <b>MACCO ANDRÉ RUBENCH</b> e-mail: macco@macco.com.br</p>		